



ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор ТОВ «ТЕПЛО-МЕЛІТОПОЛЬ»

Олена ЯЛСУКОВА

» _____ 2021 р.

ГІДРАВЛІЧНИЙ РЕЖИМ

роботи котелень ЕРТМ-1 на опалювальний сезон 2021-2022 р.

Котельня ЕРТМ-1

по вул. Покровська, 61/1

Теплове навантаження району - Q	58,60 Гкал/год
Температурний графік роботи котельні: Тп / То	105/70 °C
Загальна витрата мережної води з котельні - G	1674,34 т/год
Тиск мережної води з котельні: Рп	8,0 ... 8,2 кгс/см ²
Рo	2,0 ... 2,2 кгс/см ²
<i>в т. ч. 205 квартал:</i>	
Теплове навантаження кварталу - Q	6,897 Гкал/год
Витрата мережної води - G	197,05 т/ч
Тиск мережної води з котельні: Рп	6,3 ... 6,5 кгс/см ²
Рo	2,0 ... 2,2 кгс/см ²
<i>Насосної 300 і 302 кварталу:</i>	
Теплове навантаження кварталу - Q	3,56 Гкал/год
Загальна витрата перегрітої мережної води з котельні - G	101,7 т/год
Тиск перегрітої мережної води з котельні: Рп	5,6 ... 5,8 кгс/см ²
Рo	5,1 ... 5,3 кгс/см ²
Температурний графік роботи насосної: Тп / То	95/70 °C
Внутрішньоквартальна витрата мережної води - G	142,4 т/год
Тиск мережної води: Рп	5,0 ... 5,2 кгс/см ²
Рo	3,0 ... 3,2 кгс/см ²
<i>Насосної 285 кварталу:</i>	
Теплове навантаження району - Q	3,58 Гкал/год
Загальна витрата перегрітої мережної води - G	102,3 т/год
Тиск перегрітої мережної води: Рп	5,2 ... 5,4 кгс/см ²
Рo	4,6 ... 4,8 кгс/см ²
Температурний графік роботи насосної: Тп / То	95/70 °C
Внутрішньоквартальна витрата мережної води - G	143,2 т/год
Тиск мережної води: Рп	5,2 ... 5,4 кгс/см ²
Рo	3,0 ... 3,2 кгс/см ²

Котельня СШ №25
по вул. Гетьманська, 93

Теплове навантаження- Q	1,61 Гкал/год
Температурний графік роботи котельні: T_p / T_o	95/70 °C
Загальна витрата мережевої води - G	64,4 т/год
Тиск мережної води з котельні: R_p	5,0 ... 5,2 кгс/см ²
P_o	2,6 ... 2,8 кгс/см ²

Котельня «ДАЧНА»
по вул. Мелітопольських Дивізій, 126/1

Теплове навантаження -Q	6,90 Гкал/год
Температурний графік роботи котельні: T_p / T_o	95/70 °C
Загальна витрата мережної води- G	276 т/год
Тиск мережної води з котельні: R_p	5,0 ... 5,2 кгс/см ²
P_o	2,0 ... 2,2 кгс/см ²

в т.ч. повис. насос – на житловий будинок по вул. Дружби, 226:

Теплове навантаження- Q	0,33552 Гкал/год
Температурний графік роботи котельні: T_p / T_o	95/70 °C
Загальна витрата мережної води -G	13,4 т/год
Тиск мережної води з котельні: R_p	6,0 ... 6,2 кгс/см ²
P_o	2,4 ... 2,6 кгс/см ²

Котельня 75 кварталу
по вул. Інтеркультурна, 402/1

Теплове навантаження району- Q	12,36 Гкал/год
Температурний графік роботи котельні: T_p/T_o	105/70 °C
Витрата мережної води : 5 будинків G	52,29 т/год
Тиск мережної води : R_p	5,2...5,4 кгс/см ²
P_o	4,6...4,8 кгс/см ²
Витрата мережної води : ЦТП- 1 G	97,07 т/год
Тиск мережної води : R_p	5,2...5,4 кгс/см ²
P_o	4,4...4,6 кгс/см ²
Витрата мережної води : ЦТП-2 G	198,74 т/год
Тиск мережної води: R_p	5,6...5,8 кгс/см ²
P_o	4,2...4,4 кгс/см ²
Витрата мережної води : д / с-39 G	5,2 т/год
Тиск мережевої води: R_p	4,6 кгс/см ²
P_o	4,2 кгс/см ²

Модульна котельня по вул. Лютнева, 237/3

Теплове навантаження району- Q

1,695 Гкал/год

Температурний графік роботи котельні: T_p/T_o

95/70 °C

Витрата мережної води - G

67,8 т/год

Тиск мережної води з котельні: P_p

2,7...3,0 кгс/см²

P_o


1,3...1,7 кгс/см²


Погоджено: Головний інженер

Начальник ВС

Начальник ГН


Михайло КАПУСТІН


Наталія ГАЛКІНА


Олександр МАМІН

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор

ТОВ «ТЕПЛО-МЕЛІТОПОЛЬ»

Олена ЯЛСУКОВА

2021 р.



**ГІДРАВЛІЧНИЙ РЕЖИМ
роботи котелень ЕРТМ-2
на опалювальний сезон 2021-2022р.**

**Котельня ЕРТМ-2
по вул. Г. Сталінграда, 2/1**

Теплове навантаження району - Q	50,79 Гкал/год
Температурний графік роботи котельні: Tп / To	105/70 °C
Витрата мережної води з котельні: на Ø500, G	1192,77 т/год
на Ø300, G	258,3 т/год
Тиск мережної води з котельні: Rп	7,2...7,4 кгс/м²
Ro	2,4...2,6 кгс/см²

**Котельня Привокзальна
по вул. Гетьмана Сагайдачного, 270/1**

Теплове навантаження району - Q	3,279 Гкал/год
Температурний графік роботи котельні: Tп / To	95/70 °C
Витрата мережної води з котельні - G	131, 2 т/год
Тиск мережної води з котельні: Rп	3,0...3,2 кгс/см²
Ro	2,0...2,2 кгс/см²

Котельня по вул. П. Ловецького 142/2

Теплове навантаження району - Q	1,042 Гкал/год
Температурний графік роботи котельні: Tп/To	95/70 °C
Витрата мережної води з котельні - G	41,68 т/год
Тиск мережної води з котельні: Rп	4,0 ... 4,2 кгс/см²
Ro	1,8 ... 2,0 кгс/см²

**Котельня Авіамістечка
по вул. Гвардійська, 40/1**

Теплове навантаження району - Q	7,55 Гкал/год
Температурний графік роботи котельні: T_p/T_o	95/70 °C
Загальна витрата мережної води з котельні - G	302 т/год
Тиск мережної води з котельні: R_p	6,8...7,0 кгс/см ²
P_o	2,2...2,4 кгс/см ²

Погоджений: Головний інженер

 Михайло КАПУСТІН

Начальник ВС

 Наталія ГАЛКІНА

Начальник ГН

 Олександр МАМІН